

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

KLASYFIKACJA NR 01948/17/Z00NZM/2

WYRÓB
OPIS WYROBU

RAP

Posadzka żywiczna chropowata. Zgodnie z informacją producenta wyrób do zastosowania jako zabezpieczenie schodów, podłóg i nawierzchni przed zniszczeniem i w celu zmniejszenia ryzyka poślizgu.

**ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ITB/
LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

po przeprowadzeniu badań potwierdza,
że wyrób RAP
charakteryzuje się następującą właściwością:

Zakres badań		Wynik badania - kąt akceptowalny, ° (wartość średnia)	Klasyfikacja wg DIN 51130:2004 - klasa właściwości przeciwpoślizgowych
Właściwość	Metoda badania		
Właściwości przeciwpoślizgowe	DIN 51130:2004	28,4	R12

Opis próbki badawczej oraz szczegółowe wyniki badań zawarte są w Raporcie z badań LZM02-01948/17/Z00NZM

Osoba odpowiedzialna za badania


inż. Andrzej Nowacki

Warszawa, dnia 25.09.2017*

Kierownik Zakładu Inżynierii
Materiałów Budowlanych ITB
Kierownik Laboratorium


dr inż. Ewa Sudol

*Dokument traci ważność 25.09.2022 lub w przypadku zmiany komponentów i/lub technologii wytwarzania wyrobu.

Klasyfikacja nie zastępuje dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostępnianiu wyrobów budowlanych.